




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014  
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

# УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ



Република България  
4000, Пловдив  
бул. "Марица" № 26

РЕКТОР: тел.: + 359 32 643 005

факс: + 359 32 644 102

E-mail: [rector\\_uft@uft-plovdiv.bg](mailto:rector_uft@uft-plovdiv.bg)

<http://www.uft-plovdiv.bg/>



## НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В Университет по хранителни технологии - Пловдив на 30.12.2016 г. е постъпило писмено искане от заинтересовано лице за разяснение по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: Обновяване и модернизация на две сгради на Университета по хранителни технологии – Пловдив”/обявление с ID № 762104/12.12.2016 г. в регистъра на АОП/ по следните въпроси:

### Въпрос 1:

Относно СМР от КС на Блок 2


„Топлинно на покрив“, „Доставка и полагане на топлоизолационна система върху таванска плоча включващ един слой пароизолация, ТИ с клас на реакция на огън от D до F – 10 см XPS с  $\lambda \leq 0,026$  W/mK, дюбелирана, с PVC мрежа и шпакловка, грундиране и минерална мазилка – цвят по графична част“, Моля Възловителят да уточни изпълнението на тази топлоизолационна система по покрив, смятаме, че има грешка в изпълнението ѝ.

### Въпрос 2:

*„Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на модерна образователна инфраструктура в „Университет по хранителни технологии - Пловдив”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Университет по хранителни технологии - Пловдив и при никакви обстоятелства на може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Относно коефициента на топлопроводимост на материала XPS по спецификацията на Възложителя коефициентът е 0,029 W/mK, но в КС-и на Блок 1 и Блок 2 в някои позиции е изписано коефициент 0,026 W/mK, моля уточнете коефициента на топлопроводимост на материала XPS.

### **Въпрос 3:**

Относно СМР от КС на Блок 1 и Блок 2

„Топлинно изолиране на външни стени и покрив“, „Монтаж на водосборни казанчета“, моля да уточните трябва ли да се оферира „доставка и монтаж на водосборни казанчета“ или „само монтаж на водосборни казанчета“

### **Въпрос 4:**

Относно СМР от КС на Блок 1 и Блок 2

„Доставка и монтаж на платформа за инвалиди при стълба..“, моля Възложителят да уточни къде точно ще се монтират тези платформи

На основание чл.33, ал.2 от ЗОП по така поставените въпроси предоставяме следните разяснения:


### **По въпрос 1:**

В количествената сметка на Блок 1, Част "Архитектура", раздел II, в точка 31 и на Блок 2, Част "Архитектура", раздел II, точка 26 е допусната техническа грешка. Изразът „Доставка и полагане на топлоизолационна система върху таванска плоча включващ един слой пароизолация, ТИ с клас на реакция на огън от D до F – 10 см XPS с  $\lambda \leq 0,026$  W/mK, дюбелирана, с PVC мрежа и шпакловка, грундиране и минерална мазилка – цвят по графична част“ следва да се чете: "Доставка и полагане на топлоизолационна система многослоен пакет върху таванска плоча включващ един слой пароизолация, ТИ с клас на реакция на огън от D до F - 10 см XPS с  $\lambda \leq 0,026$  W/mK, защитна армирана циментова замазка 6 см"

*„Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на модерна образователна инфраструктура в „Университет по хранителни технологии - Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Университет по хранителни технологии - Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

### По въпрос 2:

Коефициентът на топлопроводимост на XPS е  $\leq 0,029$  W/mK“.

### По въпрос 3:

В количествените сметки на Блок 1, Част "Архитектура", раздел I, точка 16 и на Блок 2, Част "Архитектура", раздел I, точка 14 текста да се чете: "Доставка и монтаж на водосборни казанчета"

### По въпрос 4:

В количествената сметка на Блок 1, Част "Архитектура", раздел VI, точка 65, платформата за инвалиди е предвидена между кота +10,50 и кота +11.40, при стълбата между оси "25", "26" и "Ц", "Б" за достъп към аулата.

В количествената сметка на Блок 2, Част "Архитектура", раздел V, точка 79, платформата за инвалиди е предвидена между кота +7,20 и кота +10.78, при стълбищната клетка.

РЗаличена информация  
по чл. 2 ЗЗЛД и  
чл. 42 ал. 5 от ЗОП



*„Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на модерна образователна инфраструктура в „Университет по хранителни технологии – Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Университет по хранителни технологии – Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“*